



**"Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Предписание N 359/1 от 24.12.2021 г.
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Юридическому лицу:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ТЕЛЬМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**
ИНН 3840005673/ ОГРН 102380214345

(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с "22" декабря 2021г., 10 час. 00 мин. по "24" декабря 2021г., 17 час. 00 мин. на основании решения от 09.12.2021г. № 359 главного государственного инспектора г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Лободы В.В. проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕЛЬМИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" по адресам: Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок Тельма, ул. 2 – я Советская, дом 4; Иркутская область, Усольский район, деревня Сапиновка, ул. Лесная, дом 12, кв. 2
Лицо (а), проводившее проверку: Государственный инспектор г. Усолье-Сибирское и Усольского района по пожарному надзору Звягинцева Ю.В.

(Ф.И.О., должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (Ф.И.О., должности экспертов и/или наименование экспертных организаций))

совместно с: директором Луценко Татьяной Николаевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить выявленные в ходе проверки следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Иркутская область, Усольский район, рабочий поселок Тельма, ул. 2 – я Советская, дом 4				
1.	Электрические распределительные коробки эксплуатируются без предусмотренных конструкцией крышек (в классе № 28, в коридоре 2 этажа возле учительской, в электрощитовой).	Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 35. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	01.07.2021	

2.	<p>Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией выполнен с отступлением от проекта. Произведена замена резервных источников питания без согласования с проектной организацией. Согласно проекту предусмотрены технические средства: РИП -12 в количестве 4 шт., Батарея резервного питания Delta DT1218 – 8 шт. Фактически произведен монтаж РИП – 12 – 1 шт., АКБ 7,2/12 В – 3 шт., АКБ 2.3/12 В – 1 шт.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 54. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p>	01.07.2021	
Иркутская область, Усольский район, деревня Сапиновка, ул. Лесная, дом 12, кв. 2				
3.	<p>Допущено прокладывание электрической проводки в ПВХ кабель каналах по горючему основанию (полистирольная плитка) в помещении учебного класса, в коридоре).</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 35. Запрещается: з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку</p>	01.07.2021	
4.	<p>Системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией выполнены не в соответствии с имеющейся на объекте защиты проектной документацией (схемы помещений с указанием мест расположения оборудования АПС и СОУЭ не совпадают с действующей планировкой помещений) .</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Пр-ва РФ от 16.09.2020 № 1479, п. 54. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического</p>	01.07.2021	

		<p>обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в десятидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Усолье-Сибирское и Усольского района
по пожарному надзору
Звягинцева Ю.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«24» декабря 2021 г.



(подпись)
М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

директор Луценко Т.Н.
(должность, фамилия, инициалы)
«24» декабря 2021 г.

✓ 

(подпись)